



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 33 г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gochshm@mail.ru](mailto:gochshm@mail.ru)

#### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Студенческая, 33 г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@mail.ru](mailto:gpnugps@mail.ru)

#### ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленина, 27а, п.г.т. Междуреченский, тел. 34-159, E-mail: [ondkonda@yandex.ru](mailto:ondkonda@yandex.ru)

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки

«05» мая 2014 года

№ 97

**1. Провести проверку** объектов защиты (помещения детского лагеря с дневным пребыванием детей), используемых (эксплуатируемых) бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна». Адрес фактического осуществления деятельности: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Кондинский район, п.г.т. Кондинское, ул. Энгельса №1.

**2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

Диченко Андрея Александровича, начальника отдела надзорной деятельности по Кондинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;

Нестерова Максима Валерьевича, инженера нормативно технического отделения отдела надзорной деятельности по Кондинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

**3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:** - не привлекать.

**4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:** исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 18.03.2014 № РД –П4-1783, распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-майора внутренней службы Борзова Б.А. от 25.03.2014 № 71 «Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, а также объектов и территорий граничащих с лесными участками».

**Задачами настоящей проверки являются:** осуществление контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте надзора, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **5. Предметами настоящей проверки являются:**

5.1 Соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности.

## **6. Правовые основания проведения проверки:**

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обследование объектов защиты (визуального осмотра), анализ документов.

8. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки:

8.1 Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375)

9. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

Специальные программы проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанные и утверждённые администрацией учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора;

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность;

Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;

Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и пр., проводимой не реже 2 раз в год либо в соответствии со сроками, установленным инструкцией завода-изготовителя;

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Необходима для объектов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей;

Распорядительный документ об обеспечении выполнения на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака»;

Акт проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения и сигнализации;

Акт проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре;

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

Документ(ы), подтверждающий(ие) обеспечение проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

Паспорта на огнетушители;

Журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

Иную документацию, предусмотренную законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности.

**10. Срок проведения проверки:** не более 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить: с 06 мая 2014 года.

Проверку окончить не позднее: 20 мая 2014 года.

Начальник ОНД (по Кондинскому району)  
УНД Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому округу-Югре  
А. А. Диченко



Диченко Андрей Александрович, начальник отдела надзорной деятельности по Кондинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.  
тел. 34-159, E-mail: ondkonda@yandex.ru

Телефон доверия Главного управления  
(3467) 39-77-77

О проведении мероприятий по надзору уведомлен:

« 05 » 05 2014 г.

И.В. Масюкова  
(подпись)

И.В. Масюкова  
(Инициалы, Фамилия)

Копию распоряжения получил:

« 15 » 05 2014 г.

И.В. Масюкова  
(подпись)

И.В. Масюкова  
(Инициалы, Фамилия)



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, 33, г. Ханты-Мансийск, тел.351-802, E-mail: [gochshm@mail.ru](mailto:gochshm@mail.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ул. Студенческая, 33, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@mail.ru](mailto:gpnugps@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Ленина, 27а, п.г.т. Междуреченский, тел. 34-159, E-mail: [ondkonda@yandex.ru](mailto:ondkonda@yandex.ru)

п.г.т. Кондинское

(место составления акта)

« 16 » мая 20 14 г.

(дата составления акта)

(время составления акта)

**АКТ**

**проверки органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)**

**№ 97**

«16» мая 2014 года адресу: п.г.т. Кондинское ул. Энгельса, 1, помещения детского лагеря с дневным пребыванием детей в здании филиала.

На основании: распоряжения № 97 от 05.05.2014 года Диченко Андрея Александровича, начальника отдела надзорной деятельности (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, была проведена проверка в отношении: БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» (лагерь с дневным пребыванием детей).

Продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут 15 мая 2014 года по 09 часов 30 минут 16 мая 2014 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» Молокова Надежда Вениаминовна.

« 05 » 05 2014 года.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Диченко Андрей Александрович, начальник отдела надзорной деятельности (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

При проведении проверки присутствовали: директор БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» Молокова Надежда Вениаминовна.

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4


▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

▪ **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД (по Кондинскому району)  
УНД Главного управления МЧС России по  
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
подполковник внутренней службы А. А. Диченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)



16 мая 2014 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малюкова Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

директор ТЭУ Ханты-Мансийского АО «Сургутгазпром»

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ного представителя)

« 16 » мая 20 14 г. Р.В.Клименко  
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления  
(3467) 39-77-77